



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001883-24

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the RegisterТермін дії з 03 липня 2024 до 02 липня 2025
Valid from / valid untilПродукція Речовина вогнезахисна (клей «БРАНДІЗОЛ-ТЕХ» на основі
Product рідкого скла термостійкий) для сталевих повітропроводів з
класом вогнестійкості EI 30код УКТ ЗЕД
20.52.10-40.00

код ДКПП

Відповідає вимогам п. 6.30 ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»,
Complies with the requirements п. 7.11.9 ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання» щодо
класу вогнестійкості EI 30 повітропроводів, що перетинають огорожувальну конструкцію з цегли завтовшки 250 мм
та працюють в умовах розрідження (витяжної вентиляції) і виконані зі сталевих листів товщиною згідно з Додатком
Ц ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання» в залежності від розмірів повітропроводів,
з прохідним перерізом прямокутної форми від 375 мм × 375 мм до 625 мм × 625 мм або іншої форми з діагоналлю
(діаметром) прохідного перерізу від 530 мм до 884 мм, на які наноситься речовина вогнезахисна (клей
«БРАНДІЗОЛ-ТЕХ» на основі рідкого скла термостійкого)

Виробник продукції
Manufacturer of the productТОВ НВФ «СТАР ТРЕЙД КОМПАНІ УКРАЇНА»
адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29-А, код ЄДРПОУ 32576132
адреса виробництва: 51900, Дніпропетровська область,
м. Кам'янське, провулок 3-й Баглійський, 1-ПСертифікат видано
Certificate issuedТОВ НВФ «СТАР ТРЕЙД КОМПАНІ УКРАЇНА»
адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29-А,
код ЄДРПОУ 32576132Додаткова інформація
Additional information

Речовина вогнезахисна (клей «БРАНДІЗОЛ-ТЕХ» на основі рідкого скла термостійкий)
для сталевих повітропроводів з класом вогнестійкості EI 30, що виробляється
серійно з 03.07.2024 до 02.07.2025 згідно з ТУ У 20.5-31647521-001:2016 «Клей (покриття) на основі рідкого
скла термостійкий «БРАНДІЗОЛ-ТЕХ» зі змінами № 1-5, товщиною шару не менше ніж 0,78 мм (сухий стан),
витратою 1,87 кг/м². З'єднання сталевих секцій повітропроводів здійснюється за допомогою фланцевих
з'єднань з базальтовим супертонким волокном (БСТВ) завтовшки 6 мм, болтами М8 та струбцинами (за
необхідністю в залежності від розмірів повітропроводів). Повітроводи кріпляться (підвішуються) на опорах
з кроком не більше ніж 2030 мм. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої
продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment bodyДержавний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.uaНа підставі
On the basis ofПротокол сертифікаційних випробувань від 31.05.2018 № 1/СПВ-18 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»
(атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акти відбору та ідентифікації зразків
продукції від 20.06.2024 № 11712с3, Рішення від 03.07.2024 № 11712с3 Державного
центру сертифікації ДСНС УкраїниЗаступник директора центру –
начальник відділу

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301963